



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа),
6586200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, тел. (8-385-57) 4-27-21,
E-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru
(место принятия решения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «31» января 2023 г.

МОУ «Шубинская основная общеобразовательная школа» (ИНН: 2239002219), 658284,
Алтайский край, Егорьевский район, с. Шубинка, ул. Молодежная, 28
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их
индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

006 – Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В ходе проведения анализа противопожарного состояния объекта, расположенного по адресу: Алтайский край, Егорьевский район, с. Шубинка, ул. Молодежная, 28А имеется следующие нарушение (признаки нарушений) обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. В здании котельной расположенной по адресу: Егорьевский район, с. Шубинка, ул. Молодежная, 28А неисправна система автоматической пожарной сигнализации.

3. Указанное действие может привести/приводит к нарушению следующего обязательного требования пожарной безопасности:

1) В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований пожарной
безопасности

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 58 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 N 290 «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР № 4
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
лейтенант внутренней службы
Корнеев Е.А., телефон 8(385)60-22-5-64

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Направлено в электронном виде на электронную почту: